



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Курганской области

(Управление Роспотребнадзора
по Курганской области)

Шадринский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Курганской
области

Луначарского ул., 20, г. Шадринск, 641870

Тел., факс (35253) 6 29 35

<http://www.45.rospotrebnadzor.ru>

E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70575618 ОГРН 1054500005966

ИНН 4501113122 КПП 450101001

от 03.08.2018 № 09/1126-18
На № _____ от _____

**«Анализ мониторингового наблюдения
на территории Каргапольского района
за 3 квартал 2018 года»**

В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Курганской области №112 от 21 декабря 2017 года «Об организации лабораторного контроля за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического мониторинга в 2018 году» в 3 квартале 2018 года исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга проводились по питьевой воде и в створе реки Миасс.

Качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.

Качество воды из систем централизованного водоснабжения исследовалось в 2 мониторинговых точках: р.п. Красный Октябрь (ул. Чкалова), р.п. Каргаполье (ул. Кирова - Комсомольская). Диапазон исследования включает 5 показателей: общая минерализация, аммиак, бор, железо, хлориды.

В 3 квартале 2018 года питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам по следующим показателям:

- р.п. Каргаполье, ул. Кирова - Комсомольская (разводящая сеть ООО «Коммунальные сети»):

- железо (показатель загрязнения воды) 2,6-4,0 ПДК (предельно - допустимой концентрации (далее по тексту – ПДК)

- бор 4,8 ПДК;

- общая минерализация (сухой остаток) – 1,3 ПДК;

- хлориды – до 1,1 ПДК.

По содержанию аммиака и аммоний иона превышения ПДК в питьевой воде не установлено.

Главе Администрации
Каргапольского района
Князеву С.Н.

641920, Курганская область,
Каргапольский район,
р.п. Каргаполье,
ул. Калинина, 35

- р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова (разводящая сеть ООО «Кособродский тепловодоканал») по содержанию бора - 1,0 ПДК.

Превышения гигиенических нормативов в питьевой воде по содержанию железа, аммиака, хлоридов, по общей минерализации не установлено.

Качество воды в створе реки Миасс.

В рамках СГМ проводилось исследование воды из поверхностного водоема река Миасс в 1 мониторинговой точке по санитарно-химическим показателям, кратность исследования 1 раз в квартал. Диапазон исследования включает 5 показателей: общая минерализация, жесткость, аммиак, железо, марганец.

В пробе воды из р. Миасс по санитарно-химическим показателям в зимний период вода поверхностного водоема не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию железа и марганца (показатели загрязнения воды от хозяйственной деятельности человека). Фактическое содержание железа $1,33 \pm 0,10$ мг/куб. дм. при норме не более 0,3 мг/куб. дм. превышение ПДК в 4,4 раза. Фактическое содержание марганца $0,3 \pm 0,10$ мг/куб. дм. при норме не более 0,1 мг/куб. дм. превышение ПДК в 3 раза.

Содержание марганца, аммиака, общая минерализация, жесткость в воде р. Миасс не превышает гигиенических нормативов.

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

На основании п. 2 ст. 23 Федерального закона РФ № 416-ФЗ от 07.11.2011 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи воды населению соответствующей установленным требованиям.


В соответствии с ч.5 ст.18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

Таким образом, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 8 ст. 51 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

1. Принять вышеуказанную информацию к сведению.
2. Информировать население о качестве питьевой воды в р.п. Каргаполье и р.п. Красный Октябрь через СМИ и официальный сайт Администрации Каргапольского района.
3. Информировать население о качестве воды р. Миасс и принять меры по ограничению использования водоемов в рекреационных и бытовых целях.

**Начальник Шадринского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Курганской области**

Коренева Елена Германовна 8 35 256 2 18 23



Устюжанина Н.А.

Каргапольского района

ОБЩИН. ОТДЕЛ

Получено 05.10.2018 г.

Вх.д. № 01-12-310

10/10