

В разводящей сети с. Долговское (водоснабжающая организация ООО «Долговский теплосервис», территория МКУ «Долговский ТО») установлено превышение предельно-допустимой концентрации (далее по тексту - ПДК) по содержанию:

- железа превышение ПДК в 3,3 раза ПДК (в течение 3 месяцев);
- бор превышение ПДК в 4,6 раза весь период;
- аммиака превышение ПДК в 3,3 раза весь период;
- цветность питьевой воды в 1,2 ПДК,
- сухой остаток - превышение ПДК в 1,4 раза весь период;
- хлориды - превышение ПДК в 1,1 раза весь период;

Превышение гигиенических нормативов по показателям: жесткость общая, окисляемость перманганатная и водородный показатель (рН) в питьевой воде разводящей сети с. Долговское не установлено.

В разводящей сети п. Каргаполье (территория МКУ «Долговский ТО») установлено превышение гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию:

- бор превышение ПДК в 7,0 раз весь период;
- аммиака превышение ПДК в 1,9 раза весь период;
- цветность питьевой воды 1,2 ПДК,
- хлориды в 1,0 раза весь период;
- железа превышение ПДК в 2,3 раза весь период.

Превышение гигиенических нормативов по показателям: хлориды, марганец, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная и водородный показатель (рН) в питьевой воде разводящей сети п. Каргаполье не установлено.

№ точки	Адрес мониторинговой точки	месяц	число проб из них	Санитарно-химические показатели качества питьевой воды (фактическое значение)										Микробиологические показатели			
				Железо по Fe	Водородный показатель (рН)	Окисляемость перманганатная	Цветность	Марганец	Сухой остаток	Общая жесткость	Вор	Азот Аммиак	Хлориды	ОМЧ	ОКБ	Коли-фаги	
				ПДК = 0,3	ПДК = 6,0-9,0	ПДК = 5,5 мг/дм ³	ПДК = 20	ПДК = 0,1	ПДК = 1000	ПДК = 7 мг экв./дм ³	ПДК = 0,5	ПДК = 2,0	ПДК = 350	не более 50 КОЕ/см ³	отсутствует	отсутствует	
88-ПВ	с. Долговское ул. Победы, 125	октябрь	1/1	1,0	7,7	1,9	23,9	0,1	1448,0	3,1	2,3	6,7	383,4	0	не обн.	не обн.	
		ноябрь	1/1	1,0	7,7	1,8	24,9	0,1	1448,0	3,0	2,3	6,6	383,4	0	не обн.	не обн.	
		декабрь	1/1	1,0	7,7	1,9	23,4	0,1	1452,0	2,9	2,3	6,5	390,5	0	не обн.	не обн.	
115-ПВ	п. Каргаполье ул. Почтовая, 42 (колонка)	октябрь	1/1	0,7	7,7	2,0	23,9	0,1	946,0	1,9	3,5	3,8	334,3	0	не обн.	не обн.	
		ноябрь	1/1	0,7	7,7	1,9	24,4	0,1	954,0	1,9	3,5	3,8	248,5	0	не обн.	не обн.	
		декабрь	1/1	0,7	7,7	2,0	23,4	0,1	962,0	2,0	3,5	3,8	255,6	0	не обн.	не обн.	